

R O M A N I A
JUDETUL BACAU - COMUNA HEMEIUS

CONSILIUL LOCAL

LOC. Hemeius str.Ion Simionescu,nr. 221, TEL./FAX. 0234/217510 -0234/217675 ;
E-MAIL : contact@primariahemeius.ro

HOTĂRÂRE

Privind avizarea balantei apei din **sistemul de alimentare cu apa al comunei Hemeius , judetul Bacau**

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HEMEIUS, JUDETUL BACAU intrunit in sedinta ordinara in data de 23 noiembrie 2021 potrivit art.133 alin.(1) din OUG nr.57/2019;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Hemeius Sava Constantin, in calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr.11137 din 14.10.2021 prin care se sustine necesitatea si oportunitatea apomarii proiectului de hotarare;
- Raportul nr.11138 din 14.10.2021, intocmit de doamna Rau Mirela ,consilier superior in aparatul de specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Hemeius inregistrate cu nr.12853 din 22.11.2021;

Vazand :

- Adresa nr.10344 din 13.09.2021 primita de la SC CRAB SA inregistrata la sediul primariei Hemeius cu nr.9945 din 14.09.2021.
- Hotararea Consiliului Local nr.82 din 30.09.2021 privind aprobarea realizarii **balantei apei** de o firma specializata in vederea prederii in administrare catre S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a sistemului de alimentare cu apa al comunei Hemeius ,judetul Bacau;
- corespondenta purtata intre Primaria comunei Hemeius si S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A cu privire la darea in administrare si exploatare catre SC CRAB SA a sistemului de apa al comunei Hemeius;

In baza prevederilor:

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;
- Legii nr.241/2006 cu referire la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.129,alin.(1),alin.(2) lit."d",alin. (7)lit. "n" și lit."s", art.196 alin.(1) , lit."a"art.197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) ,art.200 și art.243 alin.(1) lit."a" și "e",din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se avizează **balanta apei din sistemul de alimentare cu apa al comunei Hemeius ,judetul Bacau**, potrivit anexei nr.1 la prezenta, în vederea prederii în administrare către S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

Art.2. Se avizează **bilantul apei din sistemul de alimentare cu apa al comunei Hemeius ,judetul Bacau**, potrivit anexei nr.2 la prezenta, în vederea prederii în administrare către S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

Art. 3. Secretarul general al comunei Hemeius, judetul Bacau, se va îngriji de aducerea la cunostinta a prevederilor prezentei hotarari în termenul legal , precum și de înaintarea acesteia, către primarul comunei , viceprimarul comunei , compartimentelor financiar, contabilitate venituri și buget și urbanism, achizitii publice și investitii și S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A *pentru ducerea la indeplinire* , către Institutia Prefectului Judetului Bacau pentru *verificarea legalitatii* și va fi făcută publică, în condițiile legii.

Presedinte de sedinta,
ROMAN VASILE



Contrasemneaza,secretar general
al comunei
Ciuchi Adina Camelia

Nr.99

Din 23 noiembrie 2021

Total consilieri în funcție 15, Hotarare adoptata cu 15 voturi pentru din 15 consilieri prezenti.

Dact./Red..ACC.EX./4

BALANTA APEI COMUNA HEMEIUS

NR CRT	PARAMETRU	U M	ANUL 2020						ANUL 2021						TOTAL
			LUNA 7	LUNA 8	LUNA 9	LUNA 10	LUNA 11	LUNA 12	LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3	LUNA 4	LUNA 5	LUNA 6	
			1.1	volum de apa bruta/ tratata	<i>mc/luna</i>	6450	6555	6453	5915	5740	5630	5275	4990	5385	
1.1.1	volum de apa preluata de la sursa	<i>mc/luna</i>	6650	6750	6600	6100	5950	5850	5350	5250	5650	5750	6250	5840	71990
1.1.2	volum de apa intrata in statia de tratare	<i>mc/luna</i>	6450	6555	6453	5915	5740	5630	5275	4990	5385	5695	6160	5710	69958
1.1.3	volum de apa intrat in rezervoarele de inmagazinare	<i>mc/luna</i>	6450	6555	6453	5915	5740	5630	5275	4990	5385	5695	6160	5710	69958
1.1.4	volum de apa intrat in retea de distributie	<i>mc/luna</i>	6450	6555	6453	5915	5740	5630	5275	4990	5385	5695	6160	5710	69958
1.2	consum autorizat facturat	<i>mc/luna</i>	4940	5089	4883	4529	4672	4547	4807	4132	4625	5040	5040	4518	56822
1.2.1	volum de apa furnizat consumatorilor casnici bransati contorizati	<i>mc/luna</i>	4644	4785	4581	4140	3960	4222	4483	3942	4308	4669	4620	3999	52353
1.2.2	volum de apa furnizat consumatorilor casnici bransati necontorizati	<i>mc/luna</i>	56	64	62	69	67	60	64	66	67	71	70	69	785
1.2.3	volum de apa furnizat consumatorilor noncasnici contorizati	<i>mc/luna</i>	240	240	240	245	255	265	260	124	250	300	350	356	3125
1.2.4	volum de apa furnizat consumatorilor noncasnici necontorizati	<i>mc/luna</i>	0	0	0	75	390	0	0	0	0	0	0	94	559

BILANTUL APEI
din sistemul de alimentare cu apa al Comunei HEMEIUS, judetul
Bacau, pentru un an calendaristic, iulie 2020 la iunie 2021

Volum de apa furnizat in sistem 71990 mc	Consum autorizat	Consum autorizat facturat- 56822mc	Consum contorizat facturat- 52353 mc	Apa care aduce venituri- 55118 mc - -76.56 %	
			Consum necontorizat facturat- 2765 mc		
	Consum autorizat	Consum autorizat nefacturat- 2765 mc	Consum contorizat nefacturat- 1952 mc	Apa care nu aduce venituri	
			Consum necontorizat nefacturat- 813 mc		
	Pierderi de apa	Pierderi aparente- 1010.12 mc		Consum neautorizat- 878 mc	16872 mc- 23.44 %
		Pierderi reale- 5405 mc		Erori de masurare si de prelucrare a datelor- 131.62 mc	
			Pierderi la conductele de distributie si/sau transport- 4844 mc		
		Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare - 300 mc			
		Pierderi pe bransamente pana la contorul consumatorului- 19 mc			

intocmit
ing. GICA GAVRILA
SC GAVCONS TEHNIC SRL



Presedinte de sedinta,
ROMAN VITILE
SILIU L
Contrasemneaza secretar general
al comunei